令和8年度浄水検査結果表

採水月日:　令和8年9月1日採水
検査機関:小樽市水道局水質管理課

番号	検査項目	水質基準	採水場所別検査数値			
			京極地区	川西地区	芙蓉地区	北岡地区
			京極町役場	京極町火葬場	(有)ふなば農場	(有)タニファーム
1	一般細菌	1ml中に100以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.003	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.88	0.89	0.74	2.20
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11	0.11	0.09	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
22	塩素酸	0.6ml/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.079	0.033	0.006	<0.003
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.7	7.7	8.0	10.7
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
39	塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	5.6	6.3	8.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	22	22	24	53
41	蒸発残留物	500mg/l以下	94	94	108	137
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン※	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2－メチルイソボルネオール※	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
46	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.09	7.22	6.99	6.71
49	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※2項目については、令和8年8月3日に同検査機関にて検査した結果である

水質検査の方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(厚生労働省告示第261号)による。